

## ANEXO II

TABELA 02 - EDIFICAÇÕES DE USO COMERCIAL

	Partes Comuns						Partes Privativas							
	Hall dos elevadores no térreo	Hall dos elevadores nos pavimentos	Corredores Uso Coletivo	Corredores de Uso Comum	Escadas e Rampas Comuns	Escadas e Rampas Coletivas	Ante Salas	Salas	Sanitários	Kit	Salas do Térreo	Sobre Loja	Escadas	Corredor
Círculo Inscrito Diâmetro Mínimo	elev. 1 lado = 2,50 / elev.2 lados = 3,00	com elev. = 2,00 / sem elev. = 1,50	comprimento maior que 15,00 metros = 1,50 / a partir de 15,00 m +0,10 m a cada 3,00 m	comprimento maior que 10,00 m = 1,50 / a partir de 10,00 m 0,10 m a cada 5,00 m	1,2	1,5	1,8	2,4	0,9	0,9	3	3	0,8	comprimento maior que 3,00 m = 0,80 m / comprimento maior que 3,00 m = 1,00
Área mínima (m <sup>2</sup> )	até 1 elev. = 12,00 acrescendo 30% cada elevação	8					4	6	1,5	1,5				
Iluminação mínima						0,30 m <sup>2</sup>		1/5			1/7	1/7		
Ventilação mínima		1/10	menor que 15 m <sup>2</sup> = isento / maior que 15 m <sup>2</sup> = 1/20	menor que 10 m <sup>2</sup> = isento / maior que 10 m <sup>2</sup> = 1/24			1/10	1/10	1/10	1/10	1/14	1/14		isento
Pé direito mínimo (m)	2,6	2,4	2,4	2,2	Altura mín. livre 2,00	Altura mín. livre 2,00	2,4	2,4	2,2	2,2	Art. 21	2,4	mínimo livre 2,00	2,4
Profundidade máxima							3x pé direito	3x pé direito	3x pé direito	3x pé direito		3x pé direito		3x pé direito
Revestimentos das paredes									Imperm. Até 1,50 m	Imperm. Até 1,50 m				
Revestimentos dos pisos	Impermeabilizado	Impermeabilizado	Impermeabilizado	Impermeabilizado	Incombustível / Anti derrapante	Incombustível / Anti derrapante			Impermeabilizado	Impermeabilizado	Impermeabilizado			